



Laboratorium Techniki Budowlanej
Sp. z o.o.
Dąbrowa Górnicza 41-306, ul. Łaski 83
NIP 6292465943; KRS 0000447876
Jednostka notyfikowana/Notified body 1827
www.LTB.org.pl



tel/fax: (+48) 32 26 4 079 kom: 602 15 28 97; 608 50 66 35; 604 97 62 07
Bank Śląski S.A. o/Dąbrowa Górnicza nr 17 1050 1360 1000 0023 6773 9022

AB 661


Świadectwo Badań do obliczeń zgodnych z normą PN-EN ISO 10077-2 Nr 476/B – 2014 – 1

Laboratorium Techniki Budowlanej przeprowadziło na podstawie normy PN-EN ISO 10077-2:2012 obliczenia cieplne skrzynki roletowej systemu *Vegas Revo 260mm* opisanych w sprawozdaniu 476/B-2014, na zlecenie firmy:

HOSTEN POLSKA

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K.
26-600 Radom, ul. 1905 Roku 1/9

| Wyniki badań | |
|--------------------------------|-------------|
| Skrzynka roletowa VR260 PVC1-M | Wartość |
| f_{Rsi} | 0,66 |
| U_{sb} [W/m ² K] | 0,60 |



Kierownik Jakości

Maciej Żyła



Kierownik Techniczny

mgr inż. Bogdan Wójtowicz

Dąbrowa Górnicza, dnia 05 sierpnia 2014 r.